

טלפון רב - קווי:
04-8221466

בניין מל"ת, קרית הטכניון חיפה



מעבדות שמנים ותרמוגרפיה



שם הלקוח:	לקוח אקראי
תעודת בדיקה:	616763
תאריך דיגום:	04.2021
תאריך קבלה:	13-04-2021
תאריך הדוח:	19-04-2021

הערות

אייל גונן טלפון 0507876694

בדיקות סולר

סימון מידגם	קוד מעבדה	מראה	תכולת זיהומים כללית* [ppm]	צפיפות [g/cm ³]	תכולת מים מים kf ASTM D-1744 [ppm]
דרישות ת"י 107 עבור סולר תחבורה	צלול	≤ 24	0.820-0.845	≤ 200	3006
סולר	21040719	עכור	13	0.8294	

הערות ומסקנות

סימון מידגם	הערות ומסקנות
סולר	הסולר עכור. צפיפותו ותכולת הזיהומים תקינים. תכולת המים גבוהה מאוד/חריגה. פסול לשימוש.

חתימת המאשר:
נטליה אקטושב - B.Sc
מהנדסת המעבדה

חתימת המבצע:
שולי רחמיאן
הנדסאית כימיה

-- התוצאות מתייחסות למידגם שנדגם ע"י נציג המעבדה. יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.
-- הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
-- ביצוע הבדיקות עפ"י שיטות ASTM המעודכנות.
-- הבדיקות המסומנות ב"***" הינן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.
-- השימוש בסמליל הרשות להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.
-- סטטוס התעודה מתבסס רק על התכונות שנבדקו בתעודה זו.

סוף הדוח